

Додаток 2

до договору б/н від 1 березня 2011 р. про спільну експлуатацію трансформатора 160кВА 10кВ

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію електропостачання споживачів КТП 1315А.

СТ «Маяк-3» та ОКСТ «Агробуд – Сура»

01 травня 2021р.

м. Дніпро

1. Електропостачання Садового товариства «Маяк-3» та ОКСТ «Агробуд – Сура» здійснюється за договором з ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго» № 145 від 15 червня 2016 року у складі Об'єднання «Сура» через КТП-1315А 10/0,4 кВ, приєднаною потужністю 160КВА та дозволеною потужністю 128КВт.
2. Дозволена потужність споживання кожною підключеною садовою ділянкою, з урахуванням коефіцієнта одночасності, не повинна перевищувати 5кВт, обмеженням якої служить двополюсний вступний автомат, що встановлюється після електронного лічильника номіналом 25А однофазної напруги.
3. У виняткових випадках, і лише з дозволу Правління товариств, допускається трифазне введення (за наявності постійного трифазного навантаження) на садову ділянку із вступним автоматом номіналом не більше 16А, що відповідає дозволеній потужності 10,5 кВт.
4. Для отримання більшої потужності споживачеві необхідно отримати технічні умови у ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго» на збільшення дозволеної потужності КТП 1315А.
5. Загальний розрахунковий вузол обліку споживання електроенергії виконаний по низькій стороні на двотарифному (день, ніч) електронному лічильнику з трансформаторами струму 200/5 0,5S (Ктр = 40), встановлений РУ 0,4кВ КТП 1315А.
6. Встановлення абонентських лічильників у двотарифному виконанні можливе лише при встановленні на вулиці електрощита з двотарифним лічильником та прокладання магістралі СІП перерізом 35-50мм від вуличного щита обліку до точки підключення споживача на стовпі.
7. Технічні вузли обліку садових товариств реалізовані по кожній вулиці, встановлені на відповідних опорах, з вступним автоматом, що не перевищує номінал 63А -для вулиць більше 20-ти споживачів та 50А- для вулиць менше 20 споживачів. Крім того, встановлені електронні електролічильники з двополюсним ввідним автоматом номіналом 25А на фасаді будинка кожного споживача.
8. Мережа електропостачання виконана повітряними лініями з бетонних опор неізолюваним проводом типу АС або СІП 35-50мм. Відведення до садових ділянок повинні бути виконані проводом СІП перерізом 16мм, що не має розриву ізоляції до електролічильника.
9. Знімання показань споживання електроенергії виконується одночасно за вуличними щитами обліку та на КТП 1315А на звітний період щомісяця у строки, згідно з договором з ДПЕК.
10. Втрати у трансформаторі визначаються розрахунковим шляхом та зазначаються у рахунку-розшифруванню РЕМ ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго». Втрати в мережі ПЛ 0,4 кВ визначаються розрахунковим шляхом самостійно, як різниця між розрахунковим та технічними (вуличними)

вузлами обліку, а також вуличні втрати, як різниця між вуличним обліком та обліками всіх споживачів по вулиці.

11. Організація щомісячного зняття показань електролічильників на кожній вулиці для розрахунку вуличних втрат лежить на уповноважених цієї вулиці. Дані за показаннями вуличних щитів обліку надаються централізовано.

12. Для кожної садової ділянки, крім спожитої за власним електролічильником електроенергії, повинні бути нараховані втрати вуличні, на освітлення, мережеві у ПЛ 0,4кВ та втрати в трансформаторі. На цьому етапі втрати на трансформаторі нараховуються розподілом суми втрат по рахунку на кількість споживачів. Цей порядок встановлений згідно рішення Загальних зборів СТ «Маяк-3» від 18.05.2019р. та відповідного ОКСТ «Агробуд – Сура».

13. Споживач повинен утримувати у порядку дерева під лінією електропередач, що проходить поряд з його ділянкою. Категорично забороняється наявність високорослих дерев під лінією електропередач, а ті що є - підлягають ліквідації. Крони дерев повинні бути на відстані не менше 2-х метрів від дротів.

14. Споживач зобов'язаний оплачувати утримання електрика, апарату управління, задіяного в організації робіт з обслуговування електромереж та розрахунках з постачальником електроенергії. Споживач також зобов'язаний оплачувати планові та аварійні роботи у пайовій участі з іншими споживачами.

15. Обслуговування електромереж 0,4 кВ здійснюється уповноваженою даними товариства особою. Втручання сторонніх осіб у роботу та обслуговування мереж розподілу електроенергії, вузлів обліку тощо з ініціативи кінцевого споживача без дозволу керівника товариства веде до негайного відключення даного споживача.


16. Використання несправного електролічильника, порушення ізоляції на ділянці стовп-лічильник, будь-які інші форми розкрадання електроенергії, наявність дерев під лінією електропередач, що створюють аварійну загрозу, караються відключенням та штрафом 1000грн. Підключення здійснюється після усунення порушення та повної оплати штрафу.

17. Умови користування, підключення та відключення садових ділянок до електромережі, визначаються договором між власником ділянки та керівництвом садового товариства, на території якого знаходиться ділянка споживача.

18. Це Положення є невід'ємною частиною до договору від 1 березня 2011р. про спільну експлуатацію трансформатора 160кВА 10кВ.

Голова Правління СТ Маяк-3

Голова Правління ОКСТ Агробуд – Сура


Артемів М. Г.



Серьогіна А.М.
